

中山市发展和改革局2025年4月企业投资项目核准信息公告

序号	项目名称	项目单位	建设性质	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	建设地点	总投资(万元)	计划动工时间	计划竣工时间	主要建设内容及建筑物	行政主管部门-项目核准批复 文号	出证时间
1	中山110千伏穗平输 变电工程	广东电网有限责任公 司中山供电局	基建	2626	5167.01	中山市东凤镇永 益工业区内	11921.41	2025/9/1	2026/6/1	(一) 变电站工程 (1) 本期建设2台63MVA变 压器。(2) 110千伏本期出 线4回; 10千伏本期出线间 隔32个。(二) 对侧变电站 工程 (1) 220千伏仁和站保 护改造 (2) 110千伏和泰站 保护改造 (三) 线路工 程 自110千伏仁泰甲、 乙线架空线路解口点两侧新 建电缆终端杆, 各新建双回 电缆线路至110千伏穗平 站, 其中解口和泰站方向形 成的双回电缆线路长2.47千 米, 解口仁和站方向形成的 双回电缆线路长2.41千米。 自解口仁和站方向的新建电 缆终端杆至原有仁泰甲、乙 线N12杆新建同塔四回架空 线路长约4×0.15千米。 (四) 建设配套的通信 光缆及二次系统工程。	中发改核准 (2025) 3号	2025/4/25
2	中山110千伏金凤输 变电工程	广东电网有限责任公 司中山供电局	基建	2771	5294.84	中山市三乡镇 105国道文华中 路段白石摩托车 检测站西南侧	13300.34	2026/6/1	2027/6/1	1、本期建设2台63MVA变压 器, 110kV出线2回, 10kV 出线间隔32个。 2、配 套线路: 110kV三谷甲线解 口进110kV金凤站, 新建双 回电缆线路长约2×5.8km。 3、建设配套的通信光 缆及二次系统工程。	中发改核准 (2025) 2号	2025/4/22

3	中山市三乡镇建筑垃圾消纳项目	中山市信安城市环境服务有限公司	基建	7054.62	13009.3	中山市三乡镇白石环村锚金大道17号	995.83	2025/5/1	2025/6/1	项目总占地13009.3平方米，建筑面积约7054.62平方米，项目将利用旧厂房进行升级改造，建设内容包括厂区工艺系统（包括建筑垃圾分拣线、碎石破碎生产线）及厂区土建及配套设施（包括厂房、办公、宿舍等建筑改造、地磅工程、废水处理系统等）。项目投入运营后，预计可实现建筑垃圾分拣20万吨/年，建筑垃圾破碎12万吨/年。	中发改三乡核准（2025）1号	2025/4/17
---	----------------	-----------------	----	---------	---------	-------------------	--------	----------	----------	--	-----------------	-----------

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点